

# 仙台国際センター 仮設電源電気使用容量申請書

平成 年 月 日

催事名	主催者名	担当者
電気工事業者名	工事責任者	免許番号
設営期間 年 月 日 ~ 年 月 日	開催期間 年 月 日 ~ 年 月 日	撤去期間 年 月 日 ~ 年 月 日

## 展示棟 展示室

1LP-E1A (電灯100V MCCB 3P175A) / (電灯100V/動力200V MCCB 3P225A)			1LP-E2A (電灯100V MCCB 3P175A) / (電灯100V/動力200V MCCB 3P225A)			1LP-E3A (電灯100V MCCB 3P175A) / (電灯100V/動力200V MCCB 3P225A)		
No.	電灯(100V) ELCB(AL付)3P50A	電灯(100V)/動力(200V) ELCB(AL付)4P75A ※使用電圧に○をしてください <u>100V</u> / <u>200V</u>	No.	電灯(100V) ELCB(AL付)3P50A	電灯(100V)/動力(200V) ELCB(AL付)4P75A ※使用電圧に○をしてください <u>100V</u> / <u>200V</u>	No.	電灯(100V) ELCB(AL付)3P50A	電灯(100V)/動力(200V) ELCB(AL付)4P75A ※使用電圧に○をしてください <u>100V</u> / <u>200V</u>
E1A1	kw	kw	E2A1	kw	kw	E3A1	kw	kw
E1A2	kw	kw	E2A2	kw	kw	E3A2	kw	kw
E1A3	kw	kw	E2A3	kw	kw	E3A3	kw	kw
E1A4	kw	kw	E2A4	kw	kw	E3A4	kw	kw
E1A5	kw	kw	E2A5	kw	kw	E3A5	kw	kw
E1A6	kw	kw	E2A6	kw	kw	E3A6	kw	kw
合計	kw	kw	E2A7	kw	kw	合計	kw	kw
			E2A8	kw	kw			
			合計	kw	kw			

1LP-E1B (電灯100V MCCB 3P175A) / (電灯100V/動力200V MCCB 3P225A)			1LP-E2B (電灯100V MCCB 3P175A) / (電灯100V/動力200V MCCB 3P225A)			1LP-E3B (電灯100V MCCB 3P175A) / (電灯100V/動力200V MCCB 3P225A)		
No.	電灯(100V) ELCB(AL付)3P50A	電灯(100V)/動力(200V) ELCB(AL付)4P75A ※使用電圧に○をしてください <u>100V</u> / <u>200V</u>	No.	電灯(100V) ELCB(AL付)3P50A	電灯(100V)/動力(200V) ELCB(AL付)4P75A ※使用電圧に○をしてください <u>100V</u> / <u>200V</u>	No.	電灯(100V) ELCB(AL付)3P50A	電灯(100V)/動力(200V) ELCB(AL付)4P75A ※使用電圧に○をしてください <u>100V</u> / <u>200V</u>
E1B1	kw	kw	E2B1	kw	kw	E3B1	kw	kw
E1B2	kw	kw	E2B2	kw	kw	E3B2	kw	kw
E1B3	kw	kw	E2B3	kw	kw	E3B3	kw	kw
E1B4	kw	kw	E2B4	kw	kw	E3B4	kw	kw
E1B5	kw	kw	E2B5	kw	kw	E3B5	kw	kw
E1B6	kw	kw	E2B6	kw	kw	E3B6	kw	kw
合計	kw	kw	E2B7	kw	kw	合計	kw	kw
			E2B8	kw	kw			
			合計	kw	kw			

展示棟展示室 電気容量総合計	kw
-------------------	----

※展示棟展示室仮設電源盤の電灯(100V)／動力(200V)切替式ブレーカーを使用する場合は使用電圧を必ず選択(100Vもしくは200Vに○)してください。

## 会議棟

小会議室1 (単相3線式100V/200V 3P50A)	小会議室2 (単相3線式100V/200V 3P100A)	橘 (単相3線式100V/200V 3P100A)
kw	kw	kw
萩 (単相3線式100V/200V 3P100A)	白樺1 (単相3線式100V/200V 3P100A)	大ホール上手 (単相3線式100V/200V 3P100A)
kw	kw	kw
大ホール下手 (単相3線式100V/200V 3P100A)	桜1 (単相3線式100V/200V 3P200A) (3相3線式200V 3P50A)	桜2 (単相3線式100V/200V 3P200A) (3相3線式200V 3P50A)
kw	単相 kw   3相 kw	単相 kw   3相 kw
屋外仮設電源盤1 (単相3線式100V/200V 3P100A)	屋外仮設電源盤2 (単相3線式100V/200V 3P100A)	屋外仮設電源盤3 (単相3線式100V/200V 3P50A)
kw	kw	kw

会議棟 電気容量総合計	kw
----------------	----

電気容量総合計	kw
---------	----